



Municipal Corporation, Ambala (Haryana)
नगर निगम, अम्बाला (हरियाणा)
अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र
(Under 15 Mtrs.)

प्रेषक

दमकल केन्द्र अधिकारी
दमकल केन्द्र, अम्बाला शहर

प्रेषित

D.A.V. Sr. Sec. Public School

Ambala City

क्रमांक FSA/19/204

दिनांक 30/05/2019

विषय:- अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (नवीकरण)।

आप द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र अनुसार आपके स्थल D.A.V. Sr. Sec. Public School Ambala City का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से दमकल विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान पाया कि आपके स्थल पर अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि शमन यंत्र / उपकरण प्रयाप्त मात्रा में लगे हुये है जो ठीक हालत में कार्यरत है तथा स्थल पर किसी भी अग्नि घटना होने पर अग्नि शमन वाहन आसानी से पहुँच सकते है। इसलिए आपके स्थल का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अनापति प्रमाण पत्र देने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। आपको हिदायत दी जाती है कि भविष्य में लगाए गये अग्नि शमन यंत्रों का रख रखाव ठीक प्रकार से किया जाये। किसी भी समय अग्नि शमन यंत्रों का निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक अवस्था में न पाये जाने पर हरियाणा अग्नि शमन एक्ट 2009 के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही अमल से लाई जाएगी तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा यह अनापति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा।

Principal,
D.A.V. Sr. Sec. Public School,
Ambala City.

दमकल केन्द्र अधिकारी
दमकल केन्द्र, अम्बाला शहर
अम्बाला शहर।